

To: Mario.filipovic@vodovod-novska.hr

Subject: Fw: OSIGURANJE ISPORUKE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE GRADA NOVSKE

Šalje: Zoretić-Rubes Valentina <Valentina.Zoretic-Rubes@miz.hr>

Poslano: 21. lipnja 2021. 17:05:03

Predmet: FW: OSIGURANJE ISPORUKE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE GRADA NOVSKE

Poštovani,

u pravitku ovog emaila dostavljam Vam Preporuku Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju u svezi Vašeg Zahtjeva na daljnje nadležno postupanje.

S poštovanjem,

Valentina Zoretić-Rubes



REPUBLIKA HRVATSKA | REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu

Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu

Služba za javnozdravstvenu zaštitu

Valentina Zoretić-Rubes

viša stručna savjetnica

t: + 385 1 4596 108

e: Valentina.Zoretic-Rubes@miz.hr

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

zdravstvo.gov.hr

**OSIGURANJE ISPORUKE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE ZA LJUDSKU
POTROŠNJU NA PODRUČJU GRADA NOVSKE**

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji (u daljnjem tekstu Stručno povjerenstvo) je na elektronskoj sjednici održanoj dana 21. lipnja 2021. g. donijelo je preporuke za proglas vode za ljudsku potrošnju na području vodoopskrbe Vodovod d.o.o., Novska zdravstveno ispravnom vodom:

Slijedom navedenog s obzirom da je pri uzorkovanju u petak 18-6-2021 godine voda uzorkovana bila neispravna zbog povišene mutnoće i povišene masene koncentracije željeza, da poduzete popravne radnje i isprana vodoopskrbna mreža, te da su ponovljene analize za dva sporna parametra (Fe i mutnoća) uredu javni isporučitelji vodnih usluga Vodovod d.o.o. Novska , vodu za ljudsku potrošnju kojom opskrbljuje stanovništvo Novske može proglasiti zdravstveno ispravnom.

Preporuča se vlasnicima bazena da bazen prije punjenja vodom očiste i dezinficiraju na prikladan način, te održavaju.

Stručno povjerenstvo

U Zagrebu, 21. lipanj 2021.